

5. Wykaz urządzeń dla 1 klatki schodowej – ODDYMIANIE:

Opis	Typ	Ilość
<b>Wentylator dachowy;</b> <b>CTVB 4-315 ( 400 st.C/ 120 min.)</b> V = 4 900 m <sup>3</sup> /h Osprzęt: – cokół dachowy – czerpnia ognioodporna	<b>CTVB 4-315</b>	kpl. 1
Szafa zasilająco sterownicza współdziałająca z centralą oddymiania		kpl. 1
Centrala oddymiania kompaktowa 2A	<b>RZN 4402-K V2</b>	szt. 1
Akumulator 12V/1,3Ah	<b>Typ 1</b>	szt. 2
czerpnia z siłownikiem	<b>belimo/ 400x600</b>	szt. 1
Optyczna czujka dymu	<b>DOR 40</b>	szt. 4
Gniazdo czujki	<b>G 40</b>	szt. 4
Przycisk oddymiania	<b>RT 42-PL</b>	szt. 1
Przewód instalacyjny	<b>YnTKSYekw 2x2x0,8</b>	kpl. 1
Przewód instalacyjny	<b>YnTKSYekw 3x2x0,8</b>	kpl. 1
Przewód instalacyjny	<b>HDGs 2x2,5</b>	kpl. 1
Przewód instalacyjny	<b>HLGs 5x2,5</b>	kpl. 1
Przewód instalacyjny	<b>YDY 3x2,5</b>	kpl. 1
Rurki i listwy instalacyjne		kpl. 1
Materiały instalacyjne: kołki, uchwyty, wkręty itp.		kpl. 1
Przepusty kablowe, masy uszczelniające o odpowiedniej klasie odporności ogniowej		1 kpl.
UPS	9355-8-N-15-32x9Ah-MBS	1 szt.